

Městský úřad Strážnice
Stavební úřad
náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

Tel. 518 306 030, fax. 518 306 012, e-mail: helena.novotna@straznice-mesto.cz

Vyřizuje: Bc. Helena Novotná

Čj. MU/1852/2015-HN/ÚR

Sp.Zn.:SPMU/44/2015-HN

Strážnice 10.04.2015

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Dne 15.01.2015 podal E.ON Distribuce, a.s., IČ:280 85 400, F.A. Grstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (dále jen „žadatel“) v zastoupení E.ON Česká republika s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice prostřednictvím zástupce MP Projekt s.r.o., IČ: 277 34 609, Nerudova 158, 760 01 Zlín, u Městského úřadu Strážnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „VN48p.b. 160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o.“ na pozemcích parc. č. 2586/103; 1910; 2586/104; 2586/106; 2654/24; 2593; 5321/26; 1921/1; 2654/34; 2625; 2624; 2623; 5111/9; 2653; 5111/2; 5088/1; 5105/4; 5092/4 v k. ú. Sudoměřice, podle § 86 ve spojení s § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

Městský úřad Strážnice, stavební úřad, jako věcně a místně příslušný stavební úřad I. stupně, příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 odst. 1 písm. d) a § 84 odst. 1 stavebního zákona posoudil v územním řízení žádost podle § 90 stavebního zákona a vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění,

územní rozhodnutí o umístění stavby

„VN48p.b. 160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o.“

na pozemcích parc. č. 2586/103; 1910; 2586/104; 2586/106; 2654/24; 2593; 5321/26; 1921/1; 2654/34; 2625; 2624; 2623; 5111/9; 2653; 5111/2; 5088/1; 5105/4; 5092/4 v k. ú. Sudoměřice.

Jedná se o provedení záměru rozšířit distribuční síť VN u obce Sudoměřice, spočívající ve výstavbě nového zemního kabelového vedení VN v délce 1056 m včetně nového uzemnění sloupu č. 161. Ze stávajícího sloupu č. 161 bude proveden svod nového VN kabelu, který se povede v zemi k silnici č. I/55 protlakem pod ní a dále pak v zelené ploše do připravovaného průmyslového areálu, kde bude kabel zapojen v trafostanici „TS HABA“, (trafostanice není součástí tohoto záměru). Z této trafostanice bude dále kabel veden protlakem pod místní komunikací a dále do areálu společnosti IZOS a.s., kde se zaústí do stávající trafostanice č. 703171 –izos, kde bude kabel ukončen.

V rámci stavby bude upravena síť VN přesunutím hraničního úsekového spínače z p.b. 173 na p.b. 160. Bude osazen DUOS (typ fla), napájený ze strany od rozvodny Pánov.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba " VN48p.b. 160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o" na pozemcích parc. č. 2586/103; 1910; 2586/104; 2586/106; 2654/24; 2593; 5321/26; 1921/1; 2654/34; 2625; 2624; 2623; 5111/9; 2653; 5111/2; 5088/1; 5105/4; 5092/4 v k. ú. Sudoměřice se umístí a bude provedena tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci, kterou vypracoval MP Projekt s.r.o., IČ: 277 34 609, se sídlem provozovny: Nerudova 158, 760 01 Zlín; Ing. Radek Vystrčil, zodp. projektant Martin Polách, ČKAIT: 1301839.
2. Územní rozhodnutí v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci a podle § 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona, nepozbude platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolení rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
3. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení.
4. Kabelové vedení bude realizováno tak, že nebude znemožněna výsadba dřevin po obvodu výrobního areálu.
5. Kabel bude v místech budoucí výsadby dřevin uložen do ochranných trubek (viz vyjádření projektanta vedení pod č.j. MUHOCJ 101604/2014/OŽP ze dne 21.10.2014).
6. Případné změny záměru budou předem projednány s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Hodonín.
7. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.
8. Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, budou prováděny jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle ust. §23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
9. Prováděním zemních prací nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
10. Veškeré odpady, které budou vznikat, původce (právnícká nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečí před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
11. Původce odpadů je bude shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a bude dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.
12. Nakládání s odpady, které budou vznikat, bude probíhat dle jejich skutečných vlastností.

13. V rámci odpadového hospodářství bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle §9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad bude přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.
14. Se zeminami bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3,4 této vyhlášky, především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentraci škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce.
15. Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. č. 294/2005 Sb.
16. Při realizaci stavby nebude docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
17. souhlas ve prospěch žadatele, dle ust. § 7, odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění k záměru, jež povede přes pozemky náležející do zemědělského půdního fondu – viz. tabulka.

k.ú.	p.č. KN	kultura	BPEJ / tř. ochrany
Sudoměřice, 758817	2586/103	orná půda	06000 / I.
	2586/104	orná půda	06000 / I.
	2593	orná půda	06000 / I. 06300 / IV.
Sudoměřice, 758817	5321/26	orná půda	06000 / I.
	2654/34	orná půda	06000 / I.
	2625	orná půda	06000 / I. 06200 / II.
	2624	orná půda	06000 / I. 06200 / II.
	2623	orná půda	06000 / I. 06200 / II.
	2653	orná půda	06000 / I. 06200 / II.
	5111/2	orná půda	06000 / I.

18. Žadatel (stavebník) nebo jeho právní nástupce zajistí splnění podmínek, obsažených v závazném stanovisku č.j. MUHOCJ 113220/2014 OŽP, SPIS. ZNAČKA: MUHO

23482/2014 ze dne 01.12.2014 vydaném Městským úřadem Hodonín, odbor ŽP, Národní tř. 25, 695 35 Hodonín, při vlastní realizaci.

19. Trasa bude realizována v souladu s předloženými mapovými podklady (situace vypracovaná Ing. Radkem Vystrčillem – č. projektu 1030018020 z 25.11.2014). Případná změna trasy bude projednána s orgánem ochrany ZPF.
20. Při provádění výkopových prací na výše uvedených zemědělských pozemcích bude provedena oddělená skrývka ornice a její zpětné rozprostření v rámci stavby. Pozemky budou uvedeny do původního stavu.
21. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín
22. Odboru ŽP MěÚ Hodonín v dostatečném předstihu (minimálně 5 dní před) bude nahlášen termín zahájení skrývky ornice.
23. Dočasná deponie bude zajištěna proti znehodnocení a zabránění eroze (odnášení drobných a jemných částí zeminy dešťovou vodou a větrem).
24. Pozemky budou nejpozději do 1 roku od započetí prací vráceny do svého původního stavu, tak aby i nadále plnily funkci zemědělského půdního fondu. V případě, že zábor pozemků včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu přesáhne dobu delší než jeden rok, je nutno v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ZPF požádat o souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely
25. Potřebný manipulační pruh v trase bude projednán s vlastníkem a případně uživatelem pozemku a sjednány podmínky uvolnění pozemku.
26. Práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu
27. Žadatel (stavebník) učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou, nedocházelo ke kontaminaci zemědělských pozemků.
28. Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a učiněna veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím že budou zajištěny všechny stanovené podmínky.
29. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.
30. V OP rozvodných zařízení nebudou prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

31. V OP rozvodných zařízení nebudou prováděny činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
32. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude provedeno do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
33. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, investor zemních prací provede výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
34. Práce prováděné v OP kabelu, budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s největší opatrností, nebude-li s provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
35. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení el. zařízení mohou být stanoveny při vytýčení nebo jeho odkrytí.
36. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce musí odpovídat příslušným ČSN.
37. Budou přizváni zástupci ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraněny na náklady investora stavby.
38. Po dokončení bude stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušnými normám, zejména PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
39. Po dokončení stavby bude dbáno na to, že v OP zařízení je zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,00 m
 - d) u podzemních vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
40. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou

Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

41. Veškeré stavební práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.
42. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolaných stavbou (bude hradit investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
43. Nedojde k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a k narušení podzemního uzemňovacího vedení.
44. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
45. Kabel VN: bude dodržena minimální vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a kabelem (chráničkou na kabelu) při křížení 0,3 m (a více).
46. Kabel bude uložen do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2m od plynovodu na obě strany.
47. Nad nově budované inženýrské sítě v místě křížení s VTL plynovodem budou uloženy výstražné fólie, odpovídající barvy do vzdálenosti min.. 2,0 m na obě strany od líce potrubí plynovodu.
48. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
49. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.
50. Před zahájením prací bude vytyčeno plynárenské zařízení. Bez vytyčení a zajištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. Termín zahájení zemních prací bude oznámeno RWE Distribuční služby, s.r.o.).
51. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor stavby povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
52. Pracovníci provádějící zemní práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou poučeni, aby dbali nejvyšší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických elektrických bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
53. Odkryté plynovodní zařízení bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

54. Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude přizván pracovník příslušného regionálního centra RWE Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka RWE Distribuční služby, s.r.o., nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
55. Lože plynárenského zařízení bude před zásypem řádně zapískováno, zhutněno a osazeno výstražnou fólií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204.
56. Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
57. Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení bude neprodleně oznámeno na telefon 1239.
58. V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
59. Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
60. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
61. Bude dodržena ČSN 706005, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
62. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů musí být zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
63. Souběh plynárenského zařízení a silových kabelů bude řešen v souladu s ČSN 73 6005.
64. V případě křížení bude kabel uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzd. 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah min. 2 m od potrubí na obě strany, případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu.
65. V případě křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce propustného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odváděn případný únik plynu.

66. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeolog. nálezy, je stavebník dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby přípravy stavby povinní tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
67. V případě archeologického nálezu bude postupováno v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen nálezce nebo osoba zodpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl“.
68. Při nálezu kulturně cenných předmětů bude postupováno v souladu s § 176 stavebního zákona.
69. V místě křížení kabelu s vodohospodářskými sítěmi bude kabel uložen do chráničky s přesahem 1,0 m na každou stranu. Při souběhu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace také bude uloženo kabelové vedení do ochranné trubky.
70. Před zahájením výkopových bude přizván pověřený zástupce provozu vodovodů a kanalizací Veselí n. Moravou, k vytyčení stávající kanalizace a vodovodu včetně ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání staveniště.
71. Před záhozem bude přizván zástupce provozu vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou, z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem bude zapsán do stavebního deníku.
72. K závěrečné kontrolní prohlídce bude přizván zástupce provozu vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou a bude doložen stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy kabelu z důvodu kontroly dodržení ČSN 73 6005.
73. Při pracích na nové části kabelového vedení budou dodrženy ustanovení ČSN 73 6005. „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Uložení kabelu VN musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
74. Případné změny musí být projednány předem a povoleny podle § 94 stavebního zákona
75. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do ochranného pásma *SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do ochranného pásma *SEK*, vyzvat společnost *O2 Czech Republic a.s.* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK* a k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím *POS*.

76. Nastane-li skutečnost uvedená v předešlém bodu, zajistí přeložení *SEK* její vlastník, společnost *O2 Czech Republic a.s.* Pro účely přeložení *SEK* je stavebník povinen uzavřít se společností *O2 Czech Republic a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.
77. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení *SEK* ve vlastnictví společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
78. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka *POS* ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
79. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
80. Bude-li žadatel na společnosti *O2 Czech Republic a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.
81. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*.
82. Na trasách podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami *SEK* musí nechat volný prostor.
83. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdy aj.)
84. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

85. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s *POS. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz*.
86. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
87. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
88. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
89. Stavbou nebudou nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
90. Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
91. Realizací stavby nesdojde ke ztížení údržby a rekonstrukci drážních staveb a zařízení.
92. V blízkosti stavby se nachází kabelová trasa a kabely ve správě SSZT Brno OŘ Brno, které slouží k zajištění bezpečnosti provozu na železniční dopravní cestě. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací stavebník požádá o jejich přesné vytýčení.
93. Veškeré zemní práce blíže než 1,5 m od této trasy bude prováděno pouze ručně. Odkryté kabely budou chráněny proti prověšení, poškození, zcizení. Před jejich záhozem bude přizván zástupce SSZT ke kontrole.
94. Zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude ohlášeno na operační středisko HZSP SŽDC – JPC Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření. V případě že v souvislosti s výkonem stavebních prací v blízkosti plynového vedení dojde k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby, stavebník/zhotovitel stavby:
- (a) Ihned bude kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynovodního zařízení.
 - (b) Bude Informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru,
 - (c) Bude informovat prostřednictvím operačního střediska HZSP SŽDC – JPC Brno na popl. č. tel, hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro OŘ.
 - (d) Zastaví práce, vypnout motory strojů,
 - (e) Zajistí, že se nebude užívat otevřený oheň, elektr. spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice), v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi),

- (f) Zabrání v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu,
- (g) Vyrozumí uživatele bezprostředně ohrožených-přilehlých nemovitostí o úniku plynu.

- 95. Vzniklý odpad nebude ukládán na pozemku dráhy a bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb.
- 96. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno min. 14 dní předem na Provozní středisko TO Veselí nad Moravou.
- 97. Případné změny a doplňky, pokud budou v OPD nebo na dráze musí být předloženy k projednání.
- 98. Během stavebních prací nebude ohrožen bezpečný a plynulý provoz na silnici I/55, silnice nebude znečišťována a nebude ukládán žádný materiál.
- 99. Zahájení a ukončení stavebních prací s časovým předstihem, bude oznámen silničnímu inspektorovi, který místo zkontroluje.
- 100. Křížení silnice I/55 s vedením kabelu VN (chránička DN 110) bude provedeno protlakem, vedeným kolmo na osu silnice I/55, v souladu s ČSN 73 60 05/Změna Z4.
- 101. Startovací a koncová jáma protlaku budou umístěny mimo těleso komunikace, minimální krytí chráničky kabelu bude 100 cm.
- 102. Po dokončení stavby může být započato s užíváním stavby pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Stavbou mohou být dotčeny pozemky a stavby bezprostředně sousedící se stavbou "VN48p.b. 160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o." na pozemcích parc. č. 2586/103; 1910; 2586/104; 2586/106; 2654/24; 2593; 5321/26; 1921/1; 2654/34; 2625; 2624; 2623; 5111/9; 2653; 5111/2; 5088/1; 5105/4; 5092/4 v k. ú. Sudoměřice a to zejména její realizací. Co se týká provozu stavby technické infrastruktury – rozšíření, po jejím dokončení, jedná se o stavbu, která z hlediska dopadů na své okolí nezmění podmínky ve svém bezprostředním okolí.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žadatel: E.ON Distribuce, a.s., IČ:280 85 400, F.A. Grstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Do podmínek tohoto rozhodnutí jsou zaneseny požadavky uplatněné ve vyjádřeních popř. stanoviscích dotčených orgánů:

- Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín, ve vyjádření ze dne 24.10.2014 pod č.j. MUHOCJ 10294/2014 OŽP-vyj.,
- Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín, v závazném stanovisku ze dne 01.12.2014 pod č.j. MUHOCJ 113220/2014 OŽP,
- Drážní úřad Olomouc, stavební sekce Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, v závazném stanovisku ze dne 16.12.2014, pod zn. MO-SOO 1525/14-2/Eh,

dále do podmínek tohoto rozhodnutí jsou zaneseny požadavky správců technické, dopravní infrastruktury, uplatněné v následujících stanoviscích:

- E. ON Servisní s.r.o., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zast. , E. ON Servisní s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín, ze dne 15.12.2014 pod zn. E7456-16039632;
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 04.11.2014 pod zn. 5001023752;
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ze dne 26.08.2014 pod zn. 15726/2014-O,
- Vodovody kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín, ze dne 21.10.2014 pod zn. No/2014/3438;
- O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, Praha-Michle 140 22, ze dne 23.07.2014 pod č.j. 644675/14;
- Správy železniční dopravní cesty, ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, ze dne 06.12.2014 pod zn. 21503/2014-OŘ BNO-ÚT;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, dor. adresa: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 325/33, 602 00 Brno, ze dne 14.10.2014 pod zn. 9709/14-22200;

a Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice ze dne 08.12.2014, s tím, že stavebník je povinen požadavky a podmínky v nich uvedené splnit v plném rozsahu.

Rozhodnutím ze dne 10.11.2014 pod č. j. JMK 123453/2014 Sp. zn. S-JMK 123453/2014/OD/Re povolil Jihomoravský krajský úřad, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, zvláštní užívání vozovky místní komunikace, spočívající v uložení kabelu VN (protlak 1x) do tělesa silnice v km cca 10,300 provozního staničení.

Odůvodnění:

Dne **15.01.2015** podal žadatel prostřednictvím zástupce MP Projekt s.r.o., IČ: 277 34 609, Nerudova 158, 760 01 Zlín, u Městského úřadu Strážnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby “VN48p.b. 160;kab.VN;HABA Czech, s.r.o.“ na pozemcích parc. č. 2586/103; 1910; 2586/104; 2586/106; 2654/24; 2593; 5321/26; 1921/1; 2654/34; 2625; 2624; 2623; 5111/9; 2653; 5111/2; 5088/1; 5105/4; 5092/4 v k. ú. Sudoměřice, podle § 86 ve spojení § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel předložil:

- projektovou dokumentaci stavby ve trojím vyhotovení,
- plnou moc k zastupování,
- stanoviska správců ev. vlastníků technické infrastruktury, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury:
 - E. ON Servisní s.r.o., ze dne 15.12.2014 pod zn. E7456-16039632;
 - RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 04.11.2014 pod zn. 5001023752;
 - ČD-Telematika a.s., ze dne 26.08.2014 pod zn. 15726/2014-O,
 - Vodovody kanalizace Hodonín, a.s., ze dne 21.10.2014 pod zn. No/2014/3438;

- O2 Czech Republic a.s., ze dne 23.07.2014 pod č.j. 644675/14;
- Správy železniční dopravní cesty, ředitelství Brno, ze dne 06.12.2014 pod zn. 21503/2014-OR BNO-ÚT;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, ze dne 14.10.2014 pod zn. 9709/14-22200;

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a obce:

- Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín, ve vyjádření ze dne 24.10.2014 pod č.j. MUHOCJ 10294/2014 OŽP-vyj.,
- Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín, v závazném stanovisku ze dne 01.12.2014 pod č.j. MUHOCJ 113220/2014 OŽP,
- Drážní úřad Olomouc, stavební sekce Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, v závazném stanovisku ze dne 16.12.2014, pod zn. MO-SOO 1525/14-2/Eh;
- Obec Sudoměřice, ze dne 08.12.2014.

Rozhodnutím ze dne 10.11.2014 pod č. j. JMK 123453/2014 Sp. zn. S-JMK 123453/2014/OD/Re povolil Jihomoravský krajský úřad, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, zvláštní užívání vozovky místní komunikace, spočívající v uložení kabelu VN (protlak 1x) do tělesa silnice v km cca 10,300 provozního staničení.

Na podkladě předložené žádosti MěÚ Strážnice, stavební úřad, opatřením ze dne 18.02.2015 oznámil všem známým účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení a k projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24.03.2015. Před konáním ústního jednání bylo doručeno stavebnímu úřadu vyjádření účastníka řízení - IZOS s.r.o., U Nové Hospody 1151/9, 301 00 Plzeň-Skvřňany, v němž uvedl, že: „Na základě rozhodnutí jednatele společnosti IZOS s.r.o. pana Ing. Pavla Aschenbrennera se nepovolují žádné provádění prací a jiných změn v PD, bez přímého vědomí a souhlasu“. Stavební úřad postupoval dále tak, že v souladu s § 89 stavebního zákona námitku posoudil z hlediska obecných požadavků na výstavbu a zahrnul ji do podmínek tohoto rozhodnutí v bodě č. 74. Během ústního jednání nebyly vzneseny další námitky ani uplatněny připomínky.

Stavební úřad v průběhu řízení zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při ustanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z díkce § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, § 85 odst. 1 stavebního zákona, § 85 odst. 2 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou žadatel a také zároveň obec, na jejímž území se stavba umísťuje: Město Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice, dále podle § 85 odst.2 písm. b) a c) stavebního zákona, vlastníci sousedních pozemků a staveb a dále ti, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: O2 Czech Republic, a.s. ; RWE Distribuční služby, s.r.o.; E.ON Česká republika, s.r.o.; Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; E. ON Servisní s.r.o.; RWE Distribuční služby s.r.o., ČD-Telematika a.s., Správy železniční dopravní cesty, ředitelství Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno; Obec Sudoměřice, dále vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc. č. p.č. 1921/1; 2625; 2626; 2627; 2628; 2654/4; 2654/14; 2654/15; 2654/16; 2654/17; 2654/18; 2654/19; 2654/20; 2654/21; 2654/22; 2654/23; 2654/25; 2654/26; 2654/27; 2654/28; 2654/29; 2654/30; 2654/31; 2654/32; 2654/33; 2654/34; 2654/147; 5110/4; 5109/4; 5321/28 v k. ú. Sudoměřice.

V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a posoudil shromážděná stanoviska v souladu s § 90 stavebního zákona a zjistil, že vydáním územního rozhodnutí na výše uvedený záměr nebudou ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem, bylo konstatováno, že umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu. Stavba byla dále přezkoumána z hlediska dodržení požadavků stavebního zákona a jejich prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a bylo konstatováno, že navržená stavba je navržena v souladu vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění. Stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí zanesl požadavky uplatněné ve vyjádřeních popř. stanoviscích výše uvedených dotčených orgánů.

Stavba v souladu s ustanovením § 103 odst. 1) písm. e) bod 5) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17. bodu 1 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 20 000,- Kč a byl uhrazen bankovním převodem na účet Města Strážnice dne 27.03.2015.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u MěÚ Strážnice, stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

„otisk úředního razítka“

Bc. Helena Novotná
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník viz str. 15.

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení podle ust. § 85 odst.1 a 2 písm.a) stavebního zákona a dotčené orgány (doručeno jednotlivě):

1. MP Ptrojekt s.r.o., IČ: 277 34 609, Ing. Radek Vystrčil, Nerudova 158, 760 01 Zlín,
2. Vincent Jurčík, Sudoměřice 149, 696 66 Sudoměřice
3. Helena Jurčíková, Sudoměřice 149, 696 66 Sudoměřice
4. Josef Martínek, Petrov 91, 696 65 Petrov
5. Milada Martínková, Petrov 91, 696 65 Petrov
6. CZA s.r.o., Sudoměřice č. ev. 419, IČ: 28351142, 696 66 Sudoměřice
7. IZOS s.r.o., U Nové Hospody 1151/9, 301 00 Plzeň-Skvřňany
8. E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
9. E. ON Česká republika, a.s., Husova 1, 695 42 Hodonín ČR,
10. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín,
11. Drážní úřad Olomouc, stavební sekce Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,
12. Správy železniční dopravní cesty, ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno,
13. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, dor. adresa: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 325/33, 602 00 Brno,
14. Krajský úřad Jmk, odbor dopravy – detašované pracoviště Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín
15. RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
16. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,
17. Vodovody kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín
18. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, Praha-Michle 140 22
19. Jihomoravský kraj, se sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337
Zastoupen: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581
20. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
21. Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, s žádostí o vyvěšení
22. MěÚ Strážnice SÚ - spis

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) a c) stavebního zákona, (doručováno veřejnou vyhláškou) jako vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc.č. Sudoměřice; p.č. 1921/1; 2625; 2626; 2627; 2628; 2654/4; 2654/14; 2654/15; 2654/16; 2654/17; 2654/18; 2654/19; 2654/20; 2654/21; 2654/22; 2654/23; 2654/25; 2654/26; 2654/27; 2654/28; 2654/29; 2654/30; 2654/31; 2654/32; 2654/33; 2654/34; 2654/147; 5110/4; 5109/4; 5321/28 v k. ú. Sudoměřice.

Vyvěšeno: 16. 04. 2015



OBEC SUDOMĚŘICE
IČ: 00 285 331
696 66 SUDOMĚŘICE 322

Sejmuto: