

## MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí  
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Spisová značka: ŽP/18/7509/PK  
Číslo jednací: 42317/2018  
Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák  
Telefon: 518 316 314  
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz  
V Hodoníně dne 19. 06. 2018

OBEC Sudoměřice	
Došlo: 20.6.18	Zpr.: Bp
Počet listů: 7	Spis. zn.: 326.1
Počet listů (včetně příloh):	Skart. zn. a lhuta: A/10
č.j.: 04/SUD/434/2018	
Předch. č.: 438	Nasl. č.: 435

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a

## POZVÁNKA

na ústní jednání ve věci povolení stavby vodního díla nazvaného

**„Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi**

**v katastrálním území obce Sudoměřice“, objekt protipovodňová nádrž N1,**

**a povolení k nakládání s vodami, k jejich akumulaci, v předmětném vodním díle**

Žadostí doručenou zdejšímu úřadu dne 30.05.2018 požádal stavebník tj.

**Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 002 85 331, CZ-NACE 84 110**

v zastoupení na základě plné moci osobou:

**Ing. Ivona Lexová, Slovácká 70/50, 696 01 Rohatec, datum nar. 5.5.1963**

o vydání povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla **protipovodňová nádrž N1**, k záměru nazvanému „**Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice**“, na pozemcích KN 5372, 5381 (vodní plocha) a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha) v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín, kraji Jihomoravském, č.h.p. 4-13-02-065, HGR 2250.

Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení, ve smyslu ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), o čemž tímto v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu uvědomuje všechny známé účastníky řízení.

O zahájení příslušného správního (vodoprávního) řízení jsou v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu seznámeni všichni známí účastníci řízení.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, s působností speciálního stavebního úřadu pro vodní díla podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona, a jako věcně i místně příslušný správní orgán ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, v rámci vodoprávního řízení k uvedené stavbě

## n a ř i z u j e

ústní jednání spojené s místním šetřením na den

**úterý 17. 07. 2018**

se srazem účastníků řízení téhož dne v 10<sup>00</sup> hodin na OÚ Sudoměřice. Žádáme tímto stavebníka o zajištění podmínek k provedení ústního jednání a následného místního šetření.

Ve smyslu ust. § 36 správního řádu, jsou účastníci řízení oprávněni navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjadřovat v řízení svá stanoviska (přičemž na podporu svých tvrzení jsou povinni označit důkazy - viz ust. § 52 správního řádu), a to **ve lhůtě nejpozději do skončení ústního jednání**. Na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při uvedeném ústním jednání, se nebere zřetel (viz ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona). K novým skutečnostem a k návrhům účastníků na provedení nových důkazů, které budou případně uplatněny až v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédně jen tehdy, půjde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (viz ust. § 82 odst. 4 správního řádu). Ve shora uvedené lhůtě se vyjádří i dotčené správní orgány.

**Přizvaní účastníci řízení musí být zastoupeni statutárními zástupci nebo pověřenými pracovníky, kteří se prokáží plnou mocí.**

**Fyzické osoby prokáží svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, pas). Pokud bude některý z účastníků řízení - fyzických osob, zastoupen jinou osobou, je třeba zmocnění k zastupování prokázat písemnou plnou mocí.**

Technický návrh řešení stavby vodního díla je vyložen v úředních hodinách (pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, na odboru ŽP MěÚ v Hodoníně, Národní tř. 25, kancelář č. 76. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu u zdejšího úřadu, ve smyslu ust. § 38 správního řádu. Po uplynutí shora uvedené lhůty k podání návrhů, stanovisek a námitek účastníků řízení, mohou účastníci řízení nahlédnout do úplných podkladů pro rozhodnutí u zdejšího úřadu a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k úplným podkladům pro rozhodnutí, ve smyslu vodního a stavebního zákona a ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to v další konečné lhůtě **do 2 dnů** po provedeném ústním jednání a místním šetření. Po uplynutí uvedených lhůt zdejší vodoprávní úřad ve věci rozhodne.

### Údaje o povolovaném vodním díle:

#### Protipovodňová nádrž N1

Navržena jako prvek protipovodňové ochrany. Nádrž bude umístěna na pravém břehu Sudoměřického potoka (cca 1 km proti toku) na obci Sudoměřice v lokalitě nazývané „Telatniska“. V současnosti se na území určeném pro výstavbu předmětné nádrže nachází neobhospodařované pozemky.

Nádrž bude zahloubena pod úroveň okolního terénu.

Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku (vytěžený materiál byl použit do konstrukčních vrstev skladby vozovek místní cestní sítě).

Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže a vzhledem k morfologii stávajícího terénu je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m (včetně úseku přes stávající průrvu pro odtok vody v JV rohu nádrže). Na tuto hráz pak navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu (respektive nasypání hrázky na stávající terén do kóty koruny hráze 203,50 m n.m.)

podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200 m na jižním obvodu nádrže a samozřejmě také ostatní strany podél zbytku obvodu nádrže, budou ponechány ve stávajícím stavu (stávající terén je výše než koruna navrhované hráze 203,50 m n.m.). Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmkoliv uzávěry.

Pouze při západním okraji zájmového území (v místě nově navrhované hráze) se nachází cca 0,3 ha pozemků obhospodařovaných v dnešní době v kultuře orná (v KN je však celá parcela č.5381 k.ú. Sudoměřice vedena jako vodí plocha - vodní nádrž přírodní). Přejezd na lokalitu je po stávajících účelových nepevněných komunikacích - polních cestách.

V zájmovém území se nachází odvodňovacího potrubí vodojemu VAK Hodonín, a.s.. Odvodňovací potrubí vodojemu musí být před zahájením stavby vytyčeno. Předmětné potrubí je vedeno do řešeného území ze severní strany a do vytěženého prostoru bývalé šterkovny ústí ve vzdálenosti 26 m od stávající kontrolní šachty pod obvodovou polní cestou. Původně toto potrubí procházelo napříč prostorem šterkovny až za stávající "hráz" do údolí Sudoměřického potoka, kde se při vzdušné patě hráze (cca v km staničení hráze 0,225) nachází zchátralý původní výustní objekt.

Pro realizaci předmětné akce bude nutný trvalý zábor pozemků pro následující pozemky parcelních čísel:

Parc. č.	LV	Výměra celé parc.	Trvalý zábor	Druh pozemku	Využití pozemku	Druh opatření
		(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )			
5372	881	4 872	283	Vodní plocha	Koryto vod. toku	Vodní nádrž
5374	1 495	426	16	Ost. plocha	Neplodná půda	Vodní nádrž
5377	1 495	350	6	Ost. Plocha	Neplodná půda	Vodní nádrž
5381	1	63 245	63 245	Vodní nádrž	Vodní nádrž přírodní	Vodní nádrž

Trvalý zábor celkem ..... 63 550 m<sup>2</sup>

Pro realizaci předmětné akce bude nutný trvalý zábor pozemků pro následující pozemky parcelních čísel:

Parc. č.	LV	Výměra celé parc.	Trvalý zábor	Druh pozemku	Využití pozemku	Druh opatření
		(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )			
5372	881	4 872	768	Vodní plocha	Koryto vod. toku	Vodní nádrž
5374	1 495	426	22	Ost. plocha	Neplodná půda	Vodní nádrž
5375	1	125	125	Ost. plocha	Zeleň	Vodní nádrž
5376	1	149	149	Ost. plocha	Ost. komunikace	Vodní nádrž
5377	1 495	350	6	Ost. plocha	Neplodná půda	Vodní nádrž
5378	1	267	25	Ost. plocha	Zeleň	Vodní nádrž
5380	1	234	234	Ost. plocha	Ost. komunikace	Vodní nádrž

Trvalý zábor celkem ..... 1 411 m<sup>2</sup>

#### Parametry objektu nádrže (poldru):

Druh nádrže ..... boční, nehrazená (spodní výust' bez uzávěru)  
 Přírodní potrubí ..... obetonované železobetonové potrubí DN 800 s čedičovou výstelkou (potrubí pro převod průtoků)

Šířka koruny hráze .....	3m
Sklon návodního líce .....	1 : 3,6
Sklon vzdušného líce .....	1 : 3
Max. (celkový) objem nádrže .....	105 000 m <sup>3</sup>
Objem po korunu bezpečnostního přepadu ...	88 000 m <sup>3</sup>
Neovladatelný retenční prostor (V <sub>rn</sub> ) .....	92 000 m <sup>3</sup>
Objem stálého nadržení (V <sub>s</sub> ) .....	13 000 m <sup>3</sup>
Objem nádrže po korunu hráze .....	136 500 m <sup>3</sup>
Kóta max. přípustné hladiny .....	202,32 m n.m.
Kóta koruny bezpečnostního přepadu .....	201,80 m n.m.
Kóta koruny hráze .....	203,50 m n.m.
Kóta dna vtoku spodní výpusti - stálého nadržení	198,50 m n.m.
Plocha zátopy při hl.stálého nadržení .....	11 500 m <sup>2</sup>
Plocha zátopy při max. hl. ....	30 800 m <sup>2</sup>
Max. výška hráze .....	3,8 m
Délka hráze .....	302 m

Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem dimenzovaným na  $Q = 15,1 \text{ m}^3/\text{s}$ , což je max. průtok, který bude do nádrže přitékat ze Sudoměřického potoka při průchodu  $Q_{100} = 35 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Koncepce techn. řešení vychází ze základního požadavku, kterým je snížení a časové odsunutí kulminačního průtoku povodňových vod ( $Q_{100}$ ) přitékajících do obce Sudoměřice Sudoměřickým potokem. Za tím účelem je jako jedno z opatření navrhováno vybudování boční nádrže se stálým nadržím v údolí Sudoměřického potoka.

Vyřešení problematiky nátoku do nádrže N1 vyžaduje úpravu stávajícího koryta Sudoměřického potoka tak, aby v průběhu doby nedocházelo, v tomto místě ke změnám průtočného profilu (vymílání dna, destrukce břehových svahů). Úprava koryta zde spočívá ve vybudování příčného betonového prahu ve dně, stabilizaci levého břehu kamenným výhonem a stabilizaci pravého břehu betonovým prahem přepadu nátoku. Pokud zmiňovaná stabilizace koryta Sudoměřského potoka nebude provedena, může nastat situace, že přítok do poldru bude minimální či dokonce nulový a veškerá voda bude odtékat pouze korytem Sudoměřického potoka.

V navrhovaném řešení je uvažováno, že do poldru by měla voda začít natékat při průtocích Sudoměřického potoka větších než  $2,5 \text{ m}^3/\text{s}$ , kdy hloubka vody v korytě přesahuje 0,30 m. Práh přepadu nátoku je tedy navržen 0,30 m nade dnem koryta Sudoměřického potoka a přítok vody do poldru je řešen jako přepad přes širokou korunu (kamenné opevnění).

K transformaci povodňové vlny nádrž disponuje neovladatelným retenčním objemem  $V_{rn} 92.000 \text{ m}^3$  ( $V_{max} - V_s = 105.000 - 13.000$ ).

Stavba nádrže tvoří jeden samostatný celek – Protipovodňová nádrž N1 – JKSO 8331911, který zahrnuje:

1. Spodní výpust'
2. Těleso hráze
3. Bezpečnostní přepad
4. Nátok do nádrže
5. Úprava v zátopě

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

$$X = 1\ 202\ 542,91 \quad Y = 553\ 569,82$$

### **Spolu s žádostí bylo doloženo:**

- Plná moc k zastupování, ze dne 28.4.2017
- Koordinační situace stavby se souhlasem Marie Všetulové, Petrov 60, dle § 184a stavebního zákona
- Projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracoval Ing. Pavel Půža, projektová kancelář, Zábranského 7, Brno 616 00, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001024, IČ: 151 95 554, datum: květen 2015
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín - rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav č.j. SPU 234357/2015 ze dne 24.6.2015
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv č.j. SPU 491890/2015 ze dne 2.11.2015
- Vyjádření účastníků řízení orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a organizací:
  - Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 21.12.2017 pod zn. PM069919/2017-203/Mi
  - Povodí Moravy, s.p. - smlouva se souhlasem dle § 184a stavebního zákona ze dne 12.2.2018, č. smlouvy PM009806/2018-ZSM/Šk
  - Povodí Moravy, s.p. - stanovisko ze dne 11.8.2015, č. smlouvy PM021403/2015-203Mi
  - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín - závazné souhlasné stanovisko ze dne 25.10.2017 pod ev. č. HSBM-2-51-11/5-POKŘ-2017
  - Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 24.10.2017 pod č. j. MUHOCJ 73664/2017 OŽP-vyj., spis. zn. MUHO 13482/2017 OŽP
  - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín - sdělení ze dne 16.5.2017 pod č.j. KHSJM 26505/2017/HO/HOK, spis. zn. S-KHSJM 19845/2017/4
  - Krajský úřad Jihomoravského kraje - vyjádření ze dne 3.1.2018 pod č.j. JMK 918/2017, spis. zn. S-JMK 155 478/2017/OŽP
  - Krajský úřad Jihomoravského kraje - úprava vyjádření ze dne 9.5.2018 pod č.j. JMK 66707/2017, spis. zn. S-JMK 63780/2018 OŽP/Sme
  - Agentura ochrany přírody a krajiny - rozhodnutí o výjimce ze dne 26.3.2018 pod č.j. 00333/BK/18/fr
  - Agentura ochrany přírody a krajiny - závazné stanovisko ze dne 25.4.2018 pod č.j. 00399/BK/18/fr
  - Vodovody a kanalizace, a.s. - stanovisko ze dne 7.5.2018 pod zn. No/2018/1573
  - Net4Gas - vyjádření ze dne 30.6.2017 pod zn. 5725/17/0VP/N
  - E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 21.7.2017 pod zn.E7456-16194423
  - GasNet, s.r.o. - stanovisko ze dne 30.6.2017 pod zn. 5001543058
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 30.6.2017 pod č.j. 655900/17
  - ČEPRO- sdělení ze dne 29.6.2017 pod sp. Zn. 6442/17

Osvobozeno od správního poplatku dle §8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru je možno na Městském úřadě v Hodoníně, odbor životního prostředí, Národní tř.25 (kancelář č.79) v úředních hodinách (pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě, ve výše stanovené lhůtě.

**Účastníci řízení, kteří nemají k projednávané akci připomínky, se nemusí jednání účastnit!**

otisk razítka



Hodonín 19.6.2018

**Ing. Jarmila Kotrlová**  
**Vedoucího odboru ŽP**

**Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení, pozvánka k ústnímu jednání, účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněna na úřední desce a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Hodonín a OÚ Sudoměřice po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a OÚ Sudoměřice, aby po uplynutí lhůty zaslal potvrzení o vyvěšení a sejmutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.**

Vyvěšeno dne:.....20.6.18.....

Sejmuto dne:.....



OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE  
696 66 SUDOMĚŘICE 322

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

### **Rozdělovník:**

#### **Rozdělovník:**

##### **a) účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě):**

1. Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice v zastoupení na základě plné moci osobou: Ing. Ivona Lexová, Slovácká 70/50, 696 01 Rohatec
2. Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice
3. Vodovody a Kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
4. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
5. Všetulová Marie, č. p. 60, 69665 Petrov

##### **vlastníci stavbou dotčených pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):**

KN č. 1497/112, 1504/6, 1504/7, 1505/17, 1505/49, 1505/51, 4836, 4872, 5361, 5362, 5363, 5367, 5368, 5369, 5371,

**účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení jednotlivě):**

6. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 3947/1, 695 42 Hodonín
7. GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
9. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.Box 22, 140 21 Praha 4 – Nusle
10. Čepro a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

**dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

11. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
12. Agentura ochrany přírody krajiny, Regionální pracoviště Správa ChKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
14. Povodí Moravy s.p., provoz Veselí n. Mor., Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou
15. MěÚ Strážnice, obecný stavební úřad, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
16. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín
17. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Třída Bratří Čapků 3, 695 03 Hodonín
18. Krajská Hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno