

Poznámka

Napěťová soustava: 1+PE+N stř. 50Hz, AC 230V/TN-S
2 = 12V, 24V - ss, DC

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41:
230V - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE / napájení ústředny
12Vss, 24Vss - MALÝM NAPĚTÍM - PELV

Vnější vlivy v prostorech s instalovanými prvky EPS:
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, čl. NA 512.2.5 není nutno vypracovávat protokol, jelikož jsou ve vnitřních prostorách ve smyslu této normy vlivy normální.

Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena kopírováním a musí být použita v souladu se SOD a doklady potvrzenými mezi smluvními partnery!

Tisk 27.8.2019

Změna		Provedl		Dne		Podpis

Projekční Znalecká Kancelář
Miroslav Kozumplík
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
mobil 608666444, 602704433
E-mail: info@kozumplik.com

Vypracoval	Miroslav Kozumplík
Projektant	Miroslav Kozumplík
Autorizoval	Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040
GP - Koordinoval	Ing. Petr Valachovič, Višňová 1830, Strážnice

Investor	Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice	Počet A4	2
		Stupeň	DPS
Stavba	PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE	Datum	06/2019
Část	D - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.2 - Nevýrobní zařízení D.2.2.3 - Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení - ZDP	Č. zak.	1-1525-3
		Arch.č.	P-E2-7511
Obsah	**Blokové schéma ZDP**	Měřítko Kótováno v	Č.výkr. D.2.2.3.3