



POZNÁMKA - NN

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S
ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312.2.1

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: Odpojením od zdroje

Provedení: Plastový rozváděč s atypickou
náplní dle této výkresové dokumentace

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 nejsou nebezpečné, a jsou
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA.4 považovány za normální

Tato dokumentace je duševním majetkem autora
a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena
kopírováním a musí být použita v souladu se SOD
a doklady potvrzenými mezi smluvními partnery!

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--|---------------|-----------|---------|-----------|
| Změna | | Provedl | | Dne | | Podpis | |
| Vypracoval | Miroslav Kozumplík | | | | | | |
| Projektant | Miroslav Kozumplík | | | | | | |
| Autorizoval | Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040 | | | | | | |
| Objednatel | Ing. Petr Valachovič, Višňová 1830, Strážnice | | | | | | |
| Investor | Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice | | | Počet A4 | 2 | Stupeň | DSP |
| Stavba | PRÍSTAVBA JELOCVIČNÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE | | | Datum | 07/2019 | | |
| Část | D - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních objektů. D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika - Silnopr. rozvody,bleskosvod | | | Č. zak. | 1-1525-3 | | |
| Obsah | Rozváděč SB2 | | | Arch.č. | P-E2-7507 | | |
| | | | | Měřítko | | Č.výkr. | |
| | | | | Kótováno v mm | | | D.1.4.7.4 |

Tisk 28.8.2019